

## ATTESTATO

Si attesta che i sistemi di Chiusure Oscuranti commercialmente denominati

**“Atlantis 40” e “TC 40”**

prodotti dalla Società

**TO.MA S.p.A.**

**S.S. 275 Maglie-Leuca Km 2,9**

**73036 Muro Leccese (LE)**


Sono stati valutati, con riferimento alla norma UNI EN 13659:2015, relativamente alle prestazioni di Resistenza Termica aggiuntiva ( $\Delta R$ ) e Trasmittanza Totale di Energia Solare ( $g_{tot}$ ) ottenendo i seguenti risultati:

Prestazione	Valore ottenuto*	Caratteristiche del prodotto	Dimensioni
$\Delta R$	0,33 m <sup>2</sup> K/W	Persiana ad una o più ante, in alluminio con stecche chiuse	qualsiasi
$g_{tot}$	da 0,01 a 0,08	Persiana ad una o più ante, in alluminio con stecche chiuse, di colore opaco in abbinamento con vetri con Ug da 0,5 a 1,3 W/m <sup>2</sup> K	qualsiasi

*\* Per i risultati completi e dettagliati si rimanda al Rapporto di Prova completo n. 0421-RP-2021 emesso in data 27/10/2021*

### Il Responsabile di Laboratorio

Katia Foti



27 Ottobre 2021